

衛生福利部食品藥物管理署 廠商資格暨規格審查表

編 號	
--------	--

案號：106TFDA-DF-020

案名：「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」

開標時間：中華民國 106 年 6 月 13 日

	項次	投標廠商 名 稱 (統一編號)	審 查 情 形		
			符合	不符	免附
廠 商 資 格 欄	1	投標文件以不透明容器密封（形式審查）			
	2	廠商設立（登記）證明			
	3	廠商納稅證明或免稅證明			
	4	投標廠商聲明書			
	5	衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件（正本 2 份）			
	6	投標標價清單			
	7	押標金憑證(新臺幣 7 萬 3,000 元)			
	8	領有「經濟部冷凍空調業登記證書」，營業範圍：E602011 冷凍空調工程業，登記等級丙等（含）以上			
	9	廠商應領有當年度之「冷凍空調工程工業同業公會會員證書」			
項次 1~7 審查結果	☐ 符合。 ☐ 不符合，原因：		審查單位 (秘書室)		
項次 8~9 審查結果	☐ 符合。 ☐ 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		
規 格 欄	1	為確保維護保養能力無虞，廠商需具承做無塵室維護保養(等級：空氣中含有 0.5 μ m 微塵粒子數小於 3,520 粒/m ³ 潔淨度或更高等級)相關履約經驗資料(如 PIC/S GMP 無菌藥品製造藥廠或具該等級以上無塵室之電子廠等)，未附者、維護環境等級未達標準或無法證明者列為不合格廠商			
規格及 數量 審查結果	☐ 符合。 ☐ 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		

粗框部分勿填寫

※本署得視實際需要請得標廠商於決標日起二日內將資格證明文件正本送本署查驗。

投 標 廠 商 聲 明 書

本廠商參加衛生福利部食品藥物管理署招標採購採購案號：106TFDA-DF-020；採購案名：「**管制藥品製藥工廠106年度空調系統維護保養含維修耗材**」之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第 33 條之情形。		
三	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第 15 條第 4 項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。		
四	本廠商是採購法第 38 條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
五	本廠商之負責人或合夥人是採購法第 39 條第 2 項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
六	本廠商是採購法第 39 條第 3 項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
七	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達 3 家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第 59 條第 1 項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。		
八	本廠商已有或將有採購法第 59 條第 2 項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。		
九	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第 103 條第 1 項及採購法施行細則第 38 條第 1 項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第 103 條第 1 項之拒絕往來廠商】		
十	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第 9 條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【違反者，依公職人員利益衝突迴避法第 15 條規定處罰】		

十一	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(該認定標準第 2 條摘要如下：一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣 8,000 萬元以下或經常僱用員工數未滿 200 人者。二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣 1 億元以下或經常僱用員工數未滿 100 人者。)(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目_____金額_____ 項目_____金額_____ 合計金額_____		
十二	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾 100 人。 (答「是」者，請填目前總人數計_____人；其中屬於身心障礙人士計_____人，原住民計_____人。)		

十三	本廠商屬經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/ 】		
----	---	--	--

附註	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。 2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。 3. 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十三項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 4. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。
	投標廠商名稱：
	投標廠商章及負責人章： 日期：

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：106TFDA-DF-020
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人：秘書室葉淑貞小姐 電話：02-2787-7841 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：謝易達先生，電話：(02) 26711034 轉 3131。
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「**管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材**」乙案。
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 106 年 6 月 12 日下午 5 時 00 分**止。
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 106 年 月 日

(續下頁)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫正本 2 份並簽署後投標)

- 一、 投標廠商名稱：
- 二、 投標廠商地址：（詳列 3+2 碼郵遞區號）
- 三、 投標廠商負責人：
- 四、 投標廠商聯絡人： 電話： 傳真：
- 五、 投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：
- 六、 投標總標價：（金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖）

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 七、其他事項：廠商填寫報價時，已詳閱並同意本案招標文件內容規定。

投標廠商章及負責人章（外國廠商則由有權人簽署）：

日期：中華民國 年 月 日

※本份文件屬契約文件，請勿加蓋「投標專用章」。

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

- 一、 契約編號(無者免填)：106TFDA-DF-020
- 二、 決標標的名稱及數量摘要：「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」乙案。
- 三、 履約期限：■自決標日起至 106 年 12 月 31 日止。■本案分 A、B 與 C 項次：(A 項)定期維護保養、臨時檢修服務：本項執行期間自決標日起至 106 年 6 月 30 日止。廠商應於履約期限內，依本案規格需求說明書「(A 項)定期維護保養」與「(A 項)臨時檢修服務」工作內容之採購標的供應，並依本案規格需求說明書「定期維護保養項目與執行月份表」之執行月份要求執行表列保養項目。(B 項)更新維修設備或特殊耗材：本項執行期間自決標日起至 106 年 12 月 31 日止，廠商應於履約期限內，依機關實際需求彈性調整服務日期及數量。(C 項)各別設備維護保養服務：本項執行期間自 106 年 7 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止，廠商應於履約期限內，依機關實際需求彈性調整服務日期及數量。■其他：維護保養項目執行應配合機關製造排程，以最不影響生產作業之方式施作，維護廠商必須事先與機關協商確認維護保養時間。

- 四、 契約金額：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 五、 其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 106 年 月 日

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為衛生福利部食品藥物管理署(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：106TFDA-DF-020
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人：秘書室葉淑貞小姐 電話：02-2787-7841 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：謝易達先生，電話：(02) 26711034 轉 3131。
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「**管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材**」乙案。
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 106 年 6 月 12 日下午 5 時 00 分**止。
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 106 年 月 日

(續下頁)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫正本 2 份並簽署後投標)

- 一、 投標廠商名稱：
- 二、 投標廠商地址：（詳列 3+2 碼郵遞區號）
- 三、 投標廠商負責人：
- 四、 投標廠商聯絡人： 電話： 傳真：
- 五、 投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：
- 六、 投標總標價：（金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖）

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 七、其他事項：廠商填寫報價時，已詳閱並同意本案招標文件內容規定。

投標廠商章及負責人章（外國廠商則由有權人簽署）：

日期：中華民國 年 月 日

※本份文件屬契約文件，請勿加蓋「投標專用章」。

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

- 一、 契約編號(無者免填)：106TFDA-DF-020
- 二、 決標標的名稱及數量摘要：「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」乙案。
- 六、 履約期限：■自決標日起至 106 年 12 月 31 日止。■本案分 A、B 與 C 項次：(A 項)定期維護保養、臨時檢修服務：本項執行期間自決標日起至 106 年 6 月 30 日止。廠商應於履約期限內，依本案規格需求說明書「(A 項)定期維護保養」與「(A 項)臨時檢修服務」工作內容之採購標的供應，並依本案規格需求說明書「定期維護保養項目與執行月份表」之執行月份要求執行表列保養項目。(B 項)更新維修設備或特殊耗材：本項執行期間自決標日起至 106 年 12 月 31 日止，廠商應於履約期限內，依機關實際需求彈性調整服務日期及數量。(C 項)各別設備維護保養服務：本項執行期間自 106 年 7 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止，廠商應於履約期限內，依機關實際需求彈性調整服務日期及數量。■其他：維護保養項目執行應配合機關製造排程，以最不影響生產作業之方式施作，維護廠商必須事先與機關協商確認維護保養時間。

- 三、 契約金額：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 四、 其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 105 年 月 日

編 號	
--------	--

投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、**有下列情形依招標文件規定應分項填寫本清單者：**(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：

八、契約價金受款人地址：

(案號:106TFDA-DF-020，案名：**「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」**，詳如規格需求說明書)

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	備註
「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」	詳規格需求說明書	乙案			

合計：新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。

總標價：(金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(請加蓋公司及負責人印章)

註 1：報價金額超過預算金額(新臺幣 153 萬 5,645 元整)者，視為不合格標。

註 2：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)

「管制藥品製藥工廠106年度空調系統維護保養含維修 耗材」單價分析表

(請附於標價清單後)

(A 項)定期維護保養與臨時檢修服務

編號	規格	單位	數量	單價	複價
A 項	履約期限內完成履行本案需求說明書「(A 項)定期維護保養」與「(A 項)臨時檢修服務」工作內容之採購標的供應。	期	1		

(B 項)更新維修設備或特殊耗材

※「複價」=「預估數量」×「預估維修頻率」×「單價」。

編號	材料/零件名稱或規格	單位	預估 維修 數量	預估 維修 頻率	單價	複價
B1	材料/零件項					
B1-1	冰水主機項					
B1-1.1	補充單組壓縮機 R134a 冷媒 ※冷媒需於補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) ※工作項目應包含主機運轉測試、主機管路之真空測試及真空除濕與檢查安全釋氣閥功能如有損壞應一並修理或更新。	Kg	5	1		
B1-1.2	單組壓縮機冷媒系統加壓、查漏、修漏與冷媒補充 ※冷媒需於補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) ※工作項目應包含主機運轉測試、主機管路之真空測試及真空除濕與檢查安全釋氣閥功能如有損壞應一並修理或更新。	式	1	1		
B1-1.3	更換單組壓縮機專用冷凍油 (冷凍油需於更換或補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) 如主機具油過濾網或鐵屑吸附器，工作項目應包含油過濾網檢查清潔與鐵屑吸附器上之鐵屑清理，如濾網有損壞應一同更新。	公升	10	1		
B1-1.4	冰水主機乾燥濾心器更新	個	3	1		
B1-1.5	溫度感測器更新	組	1	0.5		

B1-1.6	壓力錶更新	式	1	0.5		
B1-1.7	加卸載電磁閥更新	組	1	0.5		
B1-1.8	DTCO 或 FPT 溫度開關含感溫探針、連接線路與保溫棉更新	個	1	0.5		
B1-1.9	油溫控制器更新	個	1	0.1		
B1-1.10	水流開關更新	組	1	0.1		
B1-1.11	機台之數位電流錶或數位電壓錶更新	個	1	0.5		
B1-1.12	開關與電控盤內元件更新(電磁接觸器、無熔絲斷路器、欠逆向保護器或Y-△啟動控制器)。	個	1	0.5		
B1-2	冷卻水塔項					
B1-2.1	風扇組件維修含零件更新(含風扇平衡檢查與調整)	式	1	0.5		
B1-2.2	單組馬達軸封、承軸更新(含風扇平衡檢查與調整)	組	2	1		
B1-2.3	單浮球液面控制器更新	組	1	0.5		
B1-2.4	進排水 PVC 球閥更新	個	1	0.5		
B1-2.5	破損或裂縫修補	處	1	0.5		
B1-3	膨脹水箱項					
B1-3.1	破損或裂縫修補	處	1	0.5		
B1-3.2	單浮球液面控制器更新	組	1	0.5		
B1-4	空調箱項					
B1-4.1	軸心含更新(含平衡檢查與調整)	支	1	0.5		
B1-4.2	風管型電子溫濕度感測器更新	式	1	0.5		
B1-4.3	風管型風壓感測器更新	式	1	0.5		
B1-4.4	壓差式風壓開關含更新	個	1	0.5		
B1-4.5	防火開關含更新	個	1	0.5		
B1-4.6	風門開關含更新	個	1	0.5		
B1-4.7	壓力感測器更新	個	1	0.5		
B1-4.8	風車馬達控制變頻器(含安裝設定)更新	個	1	0.1		
B1-4.9	加熱器損壞維修	式	1	0.1		
B1-4.10	無段加熱控制器更新	個	1	0.1		
B1-4.11	空調箱風車馬達軸封、承軸更新(含平衡檢查與調整)	個	2	0.5		
B1-4.12	空調箱風車軸封、承軸更新(含平衡檢查與調整)	個	2	0.5		
B1-4.13	風車馬達變頻器更新含安裝設定	個	1	0.1		
B1-4.14	開關與電控盤內元件更新(電磁接觸器或無熔絲斷路器)。	個	1	0.5		
B1-4.15	面板控制用 3 段式選擇開關	個	1	0.5		
B1-4.16	面板控制用 2 段式選擇開關	個	1	0.5		
B1-4.17	機箱面板 220V 護圈圓型指示燈座更新(內含燈泡規格：24V 以下)	個	1	1		

B1-5	分離式冷氣機、箱型冷氣機、箱型除濕機與冰水送風機項					
B1-5.1	風扇馬達更新	式	1	0.5		
B1-5.2	室外機風扇葉片更新	式	1	0.5		
B1-5.3	室內機風扇葉片更新	式	1	0.5		
B1-5.4	壓縮機更新(含銅管燒焊、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試)	組	1	1		
B1-5.5	室內機控制機板更新	個	1	1		
B1-5.6	室外機控制機板更新	個	1	1		
B1-5.7	運轉電容更新	個	1	1		
B1-5.8	管線查漏修補與冷媒補充(含銅管燒焊或修補、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試)	式	1	1		
B1-5.9	冷氣排水器更新	個	1	0.5		
B1-5.10	遙控器更新	個	1	0.5		
B1-5.11	分離式冷氣室內外機拆遷至機關指定位置堆放	組	1	1		
B1-5.12	分離式冷氣室內外機拆遷至機關指定位置重新安裝與配管配電(含濾網與盤管清洗、安裝固定架、銅管燒焊、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試、各管線新配距離 10 公尺內安裝固定)	組	1	1		
B1-5.13	窗型冷氣室拆遷至機關指定位置安裝(含安裝固定架與配電)或堆放	組	1	1		
B1-5.14	機關既有小型冷風機拆遷至機關指定位置重新安裝與配管配電(含濾網與盤管清洗、配置 4 支固定架、鍍鋅鐵材冰水管配管(含保溫包覆與 30 分鐘 7kg/cm ² 水壓測試)、排水管配管(含保溫包覆)、配電(含保護管、線徑須按電工法規之容量配置)、2WAY 冰水流量控制器、安裝具週曆可控制每日風機開關之溫度風量設定控制器。(各管線新配距離 20 公尺內之安裝定位與設備試車服務)	組	3	1		
B1-6	加壓風車(F.F.U)項					
B1-6.1	風車組件維修含零件更新(含風扇平衡檢查與調整)	式	1	0.1		
B1-6.2	馬達軸封、承軸含更新(含風扇平衡檢查與調整)	個	2	0.5		
B1-7	送水系統項					
B1-7.1	自動控制比例式流量控制器更新	個	1	0.1		
B1-7.2	Y 形過濾器之金屬濾網更新	個	1	0.1		
B1-7.3	單組馬達水封襯墊更新	個	1	0.1		

B1-7.4	單組馬達軸封、承軸更新	個	2	0.1		
B1-7.5	5 吋蝶閥（手動式、本體鑄鐵與葉片不銹鋼材）更新	只	1	0.1		
B1-7.6	4 吋蝶閥（手動式、本體鑄鐵與葉片不銹鋼材）更新	只	1	0.1		
B1-7.7	5 吋法藍更新（含焊接）	只	1	0.1		
B1-7.8	4 吋法藍更新（含焊接）	只	1	0.1		
B1-7.9	5 吋防震軟管更新	只	1	0.1		
B1-7.10	4 吋防震軟管更新	只	1	0.1		
B1-7.11	3/4 吋不鏽鋼閘閥/球閥更新	只	1	0.1		
B1-7.12	1 又 1/2 吋閘閥更新	只	1	0.1		
B1-7.13	15HP 同軸水泵更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.14	10HP 同軸水泵更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.15	7.5HP 同軸水泵更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.16	5HP 水泵整組更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.17	3HP 水泵整組更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.18	0.5HP 水泵更新（含定位、調整與測試）	台	1	0.1		
B1-7.19	水管型溫度感測器更新	個	1	0.5		
B1-7.20	水管型壓力感測器更新	個	1	0.1		
B1-7.21	管路 L 型溫度計更新（-10~50℃）	個	1	1		
B1-7.22	管路壓力錶更新（0~10kg/cm ² ）	個	1	2		
B1-7.23	冰水管、冷卻水管破損修補或燒焊維修	處	1	0.1		
B1-7.24	PVC 水管破損修補維修	處	1	0.1		
B2	特殊濾網項					
B2-1	空調箱用箱型濾網（隔板型）					
B2-1.1	過濾效率：粒徑 0.3um 效率 ≥ 99.97%（高風量型） 濾材：玻璃纖維 外框材質：鋁框	濾網規格尺寸： 24 × 24 × 11.5(inch)	EA	36	0.5	
B2-1.2		濾網規格尺寸： 12 × 24 × 11.5(inch)	EA	15	0.5	
B2-1.3		濾網規格尺寸： 12 × 12 × 11.5(inch)	EA	1	0.5	
B2-2	空調箱用箱型濾網（隔板型）					
B2-2.1	過濾效率：粒徑 0.3um 效率 ≥ 99.97%（高風量型）	濾網規格尺寸： 595 × 595 × 292(mm)	EA	22	0.5	

B2-2. 2	濾材：玻璃纖維 外框材質：木框	濾網規格尺寸： 595 × 289 × 292(mm)	EA	17	0.5		
B2-3	平板型高效率濾網						
B2-3. 1	過濾效率：粒徑 0.3um 效率≥ 99.97%(高風量型)	濾網規格尺寸： 560 × 1170 × 70(mm)	EA	3	0.5		
B2-3. 2	濾材：玻璃纖維 外框材質：陽極處理	濾網規格尺寸： 530×530×70(mm)	EA	4	0.5		
B2-3. 3	鋁框 具雙面鋁護網	濾網規格尺寸： 570×570×70(mm)	EA	4	0.5		
B2-4	空調箱用袋型濾網						
B2-4. 1	過濾效率：比色法效 率 85%~95%	濾網規格尺寸： 24×24×15(inch) 12 袋數	EA	61	1		
B2-4. 2		濾網規格尺寸： 24×24×22(inch) 6 袋數	EA	18	1		
B2-4. 3		濾材：多層合成纖維 外框材質：金屬框 濾網規格尺寸： 12×24×15(inch) 3 袋數	EA	18	1		
B2-4. 4		濾網規格尺寸： 12×12×15(inch) 3 袋數	EA	1	1		
B2-5	空調箱用尼龍濾網						
B2-5. 1	濾材：尼龍濾網 外框材質：金屬框	濾網規格尺寸： 24×24×2(inch)	EA	1	1		
B2-5. 2		濾網規格尺寸： 24×12×2(inch)	EA	1	1		
B2-6	小型送風機用消臭抗菌濾網						
B2-6. 1	濾材：不織布棉與消 臭抗菌成分組成	濾網規格尺寸： 依實際風機尼龍 濾網尺寸裝配	EA	20	0.5		
B2-7	空調箱用初級活性碳濾網						
B2-7. 1	濾材：不織布棉與活 性碳混合製成並與 鐵網貼合。 外框材質：紙框	濾網規格尺寸： 24×24×1(inch)	EA	6	0.5		
B2-7. 2		濾網規格尺寸： 24×12×1(inch)	EA	5	0.5		
B2-8	空調箱用初級褶疊式濾網						
B2-8. 1	過濾效率：比色法效 率 30~40%	濾網規格尺寸： 24×24×1 (inch)	EA	50	1		
B2-8. 2	濾材：不織布棉和合 成纖維混紡製成並 與鐵網貼合。 外框材質：紙框	濾網規格尺寸： 12×24×1 (inch)	EA	20	1		
B2-8. 3		濾網規格尺寸： 24×24×2 (inch)	EA	35	1		

B2-8.4		濾網規格尺寸： 24×12×2 (inch)	EA	20	1		
(B 項)小計							

(C 項)各別設備維護保養服務

※「複價」=「預估維護次數」×「單價」。

編號	規格	單位	預估維護次數	單價	複價
C1	既有 GMP 大樓 134RT 與 50RT 冰水主機 單次維護保養	次	2		
C2	既有 GMP 大樓 175RT 與 75RT 冷卻水塔 單次維護保養	次	9		
C3	既有 GMP 大樓 200Lx3、400Lx1 膨脹水箱 單次維護保養	次	1		
C4	既有 GMP 大樓 10 組空調箱之單次維護 保養	次	1		
C5	新建大樓 240RT 冰水主機 2 組單次維 護保養	次	1		
C6	新建大樓 900RT 冷卻水塔單次維護保 養	次	12		
C7	新建大樓 800L 膨脹水箱單次維護保 養	次	1		
C8	新建大樓 17 組空調箱單次維護保養	次	1		
(C 項)小計					

合計總價(A 項複價+B 項小計+C 項小計)	新臺幣
-------------------------	-----

備註：

※各項單價以新臺幣計價，並均須含稅費與施作工資。

※B 項與 C 項所有表列數量與頻率為預估值僅供參考，廠商不應視為完成履約所須供應或施作之實際數量。需依設備使用狀況之維修需求，以實際施作數量與契約單價辦理結算。投標前建議親至機關瞭解設備規格與狀況仔細估價，如機關未通知維修，得標廠商不得向機關提出任何要求。

※請投標廠商依各項目，以新臺幣分別提列各項單價並合計加總，將總標價金額以國字大寫填至投標標價清單後投標。

備註：請投標廠商依各項目，分別提列各項單價，核計加總，將總標價金額以國字大寫填至投標標價清單後投標。

衛生福利部食品藥物管理署
比 減 價 單

案號：106TFDA-DF-020

案名：「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」

中華民國 106 年 月 日

項目	品 名	規 格	數 量	單 價	金 額	備 考
1	「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護 保養含維修耗材」	詳規格需 求說明書	乙 案			
報價總計新臺幣（含稅）						元整（大寫）
以下為開標後減價用欄位，廠商於投標時請勿填寫						
	比 減 價	金 額				代表人簽 章
	優 先 減 價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第一次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第二次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第三次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
決標總計：新臺幣（含稅）						元整（大寫）
投標廠商： 簽章 負 責 人： 簽章 地 址： 電 話：						

委 託 代 理 代 理 出 席 印 章 授 權 書

本廠商投標衛生福利部食品藥物管理署「管制藥品製藥工廠 106 年度空調系統維護保養含維修耗材」【案號：106TFDA-DE-020】茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜，該代理人資料及使用簽章如下：

代理人姓名：

身份證字號：

行使代理人簽章：



委任人


廠商名稱：

印章：



負責人姓名：

印章：



注意事項：

廠商負責人或代理人於參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜時，應依下列規定出示身分證件及本授權書：

- 一、投標廠商若由負責人親自出席開標現場，應出示身分證明文件，無須出示本授權書，參與上開作業時，得以簽名代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 二、投標廠商若委由代理人出席開標現場，則應填寫並出示本授權書及身分證明文件，參與上開作業時，得以簽名(簽代理人姓名)代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 三、外國廠商投標，如委由代理人出席者，本授權書應經公證或認證；代理人為外國人士者，身分證字號欄請填寫護照號碼。