

規格需求說明書 附件1

105年度「動物房緊急供電設備採購案」採購標的規格及數量

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
一	新設發電機設備					
1	柴油引擎發電機組(一般全配)	台	1			CUMMINS、PERKINS、FPT或同等品。
	150KW 60HZ PF=0.8 1800RPM					
	3φ 4W 380/220V 四行程6汽缸					
	歐美環保3期排放					
1-1	住宅消音器、不鏽鋼防震軟管	組	1			
1-2	鉛酸電瓶組、充電器	組	1			
1-3	400L不鏽鋼日用油箱含相關配件	組	1			
1-4	發電機組數位LCD控制盤(含微處理可程式控制器)	組	1			
1-5	橡膠式避震器高度不得小於6mm	組	6			
1-6	發電機組屋外防音防雨箱 三米80dBA 鍍鋅鋼板烤漆厚度為2.9mm以上	組	1			
2	柴油引擎蜂巢式高級貴金屬淨化器	組	1			
3	既有花園部分拆除及廢棄物移除	式	1			
4	RC基礎座含植筋鋼絲網混泥土相關工程	座	1			
5	GP粉體塗裝箱體(含銅排、銘牌等另件)	組	1			
5-1	NFB 3P100AF-100AT 15KA	只	2			
5-2	NFB 3P100AF-60AT 15KA	只	1			
6	電源自動切換開關4P400AF300AT	組	1			
7	低壓變壓器，三相，380/208-120V，50KVA，乾式H級	台	1			
8	1-1/2" 不銹鋼加油管(含另件另料)	米	70			
9	電源動力線(含自動啟動及充電)及配管及含挖掘及吊掛工程另件另料	米	350			
	總計					