

衛生福利部食品藥物管理署
汰換既有避雷針設備採購案
避雷針規格審查表

投標廠商： _____

(投標時檢附)

項次	規格內容	廠商填寫				審查結果	
		廠牌 (無資料 時填 X)	型號 (無資料 時填 X)	資料 頁數	備註 說明	符合 規格	不符合 規格
1	增強型避雷針【保護等級係數 LEVEL III(91%)以上， 保護半徑 $\geq 105m$ 】						
	檢附資料如下：						
1.1	避雷針設備型錄(註明選用規格 型號、保護半徑)						
1.2	內政部營建署審核認可證明						

審查人員：

審查結果：☐合格 ☐不合格