

詳細價目表

業主名稱：食品藥物管理署

採購名稱：汰換既有避雷針設備

項次	項目與說明	規 格	單 位	數 量	單 價	總 價	備 註
1	大型增強型避雷針	保護等級Ⅲ,保護半徑≥105米 詳圖 E-2.	只	1			
2	雷擊計數器	IP67包裝等級,機械式,不可歸零 可記錄999999次,詳圖 E-2.	只	1			
3	避雷專用電纜線	耐脈衝電壓250KV(1.2/50 μ S) 內政部營建署核可.	式	1			
4	FRP 玻璃纖維管	4mm厚,內徑 60mm,外徑 68mm, 2m 長	式	1			
5	避雷電纜處理頭	避雷專用電纜接續之電應力 處理.	式	1			
6	不鏽鋼接地箱	SUS304 材質,附E,P,C銅板.詳圖 E-2 600mm*300mm*200mm 1.2mmT	式	1			
7	不鏽鋼支撐架	9 米長.內徑70mm,厚3mm 詳圖 E-4	式	1			
8	支撐架五金另料	不鏽鋼固定另料,含8mm鋼索 (詳 E-4)	式	1			
9	接地極責任施工	接地電阻10Ω 以下,含地上物 復舊(詳 E-3)	式	1			
10	接地引接線	主引接線100mm ² 裸銅線及鍍 鋅鋼架接地引接線14mm ² PVC線	式	1			
11	鍍鋅鋼架(含安裝)	屋頂層穿越行走路徑或管路處 之防護,約14.5m長,採適當尺寸.	式	1			
12	既設放射性避雷 針拆卸及回收處理	需由輻射防護偵測專業業務 機構處理	式	1			
13	吊車作業	避雷針拆卸及安裝	式	1			
14	安裝及拆卸工資	(參與吊掛相關作業人員需有合 格屋頂作業主管,國際繩索 技術證書等)	式	1			
15	接地電阻測量		式	1			
16	避雷電纜連續性測量		式	1			
17	職業安全衛生教育訓練費		式	1			
18	個人防護具,安全帽		組	1			
19	安全警示帶等安全設施		組	1			
20	環保清潔費		式	1			
21	廠商利潤保險及管理費		式	1			
22	營業稅5%		式	1			
		總 計					