

附表 4 清淨家園全民運動計畫及停車場、車道環境清潔打掃執行成果表

填報期間： 106 年 月			
所屬辦公廳	地 址	辦理情形	佐證資料
本署昆陽區辦公大樓	台北市南港區昆陽街 161-2 號	已於 月 日動員辦理辦公廳舍周邊 50 公尺環境大掃除活動，計動員機關數_個，動員人數_人次，清出垃圾量_公斤，違規小廣告_件，狗屎_個，檳榔汁、渣___個，煙蒂個，向地方環保局提報髒亂點處。	如附件 (照片)

檢查人員簽章： _____

附表 5 600kw 發電機組每月維護保養檢查表(月)

項次	檢查項目	檢查結果		備註 (改善建議)
		合格	不合格	
1	機油有無滲漏，油質是否良好			
2	機油油位是否正常			
3	冷卻管路有無滲漏			
4	風扇，馬達是否震動過大			
5	散熱水箱有無滲漏			
6	燃油管路有無滲漏			
7	燃油油位			
8	電瓶充電表是否正常			
9	電解液是否足夠			
10	安全指示燈是否不亮(空氣濾清器)			
11	引擎油壓表是否正常			
12	引擎水溫表示否正常			
13	機頭線圈溫昇是否正常，是否有焦味			
14	發電機三相電壓是否平衡			
15	引擎轉運時數 HR			
16	本次是否測試			

檢查人員簽章： _____

附表 6

空調例行性保養維護及清潔查核驗收表(月)

序 號	項 目	維 護 日 期	簽 名	備 註
1	泵 浦	昆陽 15 台		(半年施作一次)
		忠孝 6 台		
		藥粧 3 台		
2	大型送風 機(空調 箱)	昆陽 4 台		(3 個月施作一次)
3	預冷空調 箱	昆陽 6 台		(3 個月施作一次， 昆陽 6 台 1 年需更 換濾網 1 次)
		忠孝 1 台		
		藥粧 4 台		
4	熱 泵 系 統 維 護	昆陽 1 台		(乾式清潔散熱鰭 片)每年一次

檢查人員簽章： _____