

衛生福利部食品藥物管理署

「107 年度室內照明燈具汰換採購案」 單價分析表

(請附於投標標價清單後)

項目	設備名稱	數量	單位	單價	總價	安裝地點
1	內含 4 支燈管的 T-bar 燈座 (1) 燈具尺寸(單位:mm)L600W600H52(±5%) 且適合本署目前使用之輕鋼架規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。 (3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 6.5W(±10%)。	602 組	1 組			第1到5 項目本 署昆陽 大樓B1 到2樓 行政單 位辦公 區域及 昆陽園 區公共 區域
2	內含 3 支燈管的 T-bar 燈座 (1) 燈具尺寸(單位:mm)L1220W600H65(±5%)且適合本署目前使用之輕鋼架規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。 (3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 13W(±10%)。	12 組	1 組			
3	內含 2 支燈管的 山型吸頂燈座 (1) 燈具尺寸(單位:mm)L1243W165H61(±5%)且適合本署使用之規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。 (3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 13W(±10%)。	48 組	1 組			
4	內含 1 支燈管的 山型吸頂燈座 (1) 燈具尺寸(單位:mm)L625W120H88(±5%) 且適合本署使用之規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。	1 組	1 組			

	(3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 6.5W(±10%)。					
5	內含 2 支燈管的 T-bar 燈座 (1) 燈具尺寸(單位：mm)L625W165H61(±5%) 且適合本署使用之規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。 (3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 6.5W(±10%)。	21 組	1 組			
6	內含 4 支燈管的 T-bar 燈座 (1) 燈具尺寸(單位：mm)L600W600H52(±5%) 且適合本署目前使用之輕鋼架規格。 (2) LED 燈管，色溫為 6500k(白光)。 (3) 安定器內藏於燈管內，LED 燈管可更換。 (4) 耗電量每支燈管需 6.5W(±10%)。	407 組	1 組			第6項 日本署 研檢組 4樓到6 樓辦公 區域

金額總計： _____元整