

衛生福利部食品藥物管理署 廠商資格暨規格審查表

編號	
----	--

案號：108TFDA-DF-011

案名：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」

開標時間：中華民國 108 年 02 月 19 日

	項次	投標廠商名稱 (統一編號)	審查情形		
			符合	不符	免附
廠 商 資 格 欄	1	投標文件以不透明容器密封(形式審查)			
	2	廠商設立(登記)證明			
	3	廠商納稅證明或免稅證明			
	4	投標廠商聲明書			
	5	衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件(正本2份)			
	6	押金憑證新臺幣5萬元整			
	7	領有「經濟部冷凍空調業登記證書」，營業範圍：E602011 冷凍空調工程業，檢附經濟部冷凍空調業登記證書與當年度之冷凍空調工程工業同業公會會員證書文件，丙等(含)以上			
	8	為確保維護保養能力無虞，廠商需具承做 PIC/S GMP 無菌藥品製造藥廠 C 級區或具該等級以上無塵室之保養經驗證明文件，未附者、維護環境等級未達標準或無法證明者列為不合格廠商。			
項次 1~6 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (秘書室)		
項次 7~8 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		
他規格 項目及 其	1	投標標價清單			
規格及 數量 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		

粗框部分勿填寫

※本署得視實際需要請得標廠商於決標日起二日內將資格證明文件正本送本署查驗。

投 標 廠 商 聲 明 書

本廠商參加衛生福利部食品藥物管理署招標採購【採購案號：108IFDA-DF-011；採購案名：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」】之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第 33 條之情形。		
三	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第 15 條第 4 項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。		
四	本廠商是採購法第 38 條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
五	本廠商之負責人或合夥人是採購法第 39 條第 2 項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
六	本廠商是採購法第 39 條第 3 項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
七	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達 3 家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第 59 條第 1 項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。		
八	本廠商已有或將有採購法第 59 條第 2 項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。		
九	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第 103 條第 1 項及採購法施行細則第 38 條第 1 項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第 103 條第 1 項之拒絕往來廠商】		
十	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人。		
十一	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(該認定標準第 2 條摘要如下：一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣 8,000 萬元以下或經常僱用員工數未滿 200 人者。二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣 1 億元以下或經常僱用員工數未滿 100 人者。)(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____		
十二	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾 100 人。 (答「是」者，請填目前總人數計 _____ 人；其中屬於身心障礙人士計 _____ 人，原住民計 _____ 人。)		
十三	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。 【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/ 】【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】		
十四	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】		
十五	本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。 (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」) 項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____		
附註	<p>1. 第一項至第九項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。</p> <p>2. 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 1 項規定者，依同法第 18 條第 1 項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>3. 第十一項、第十二項、第十五項未填者，機關得洽廠商澄清。</p> <p>4. 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十三項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>5. 本採購如屬影響國家安全之採購，第十四項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。</p> <p>6. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。</p> <p>7. 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第 105 條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第 2 條及第 3 條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第 18 條第 3 項處罰。</p>		
	投標廠商名稱：		
	投標廠商章及負責人章：		
	日期：		

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：108TFDA-DF-011
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人(或單位)：秘書室龔柏歲先生 電話：02-2787-7849 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：管制藥品製藥工廠謝易達先生電話：02-2671-1034 轉 3131
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」乙案
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 108 年 02 月 18 日下午 17 時 00 分止**
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：**(本文件上傳公告時業經電子簽章)**

日期：民國 108 年 月 日

(續下頁)

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：108TFDA-DF-011
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人(或單位)：秘書室龔柏歲先生 電話：02-2787-7849 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：管制藥品製藥工廠謝易達先生電話：02-2671-1034 轉 3131
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」乙案
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 108 年 02 月 18 日下午 17 時 00 分止**
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：**(本文件上傳公告時業經電子簽章)**

日期：民國 108 年 月 日

(續下頁)

編 號	
--------	--

投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、**有下列情形依招標文件規定應分項填寫本清單者**：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、**契約價金受款人名稱**：
- 八、**契約價金受款人地址**：

(案號：「108TFDA-DF-011」案名：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」，詳如規格需求說明書)

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	備註
「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」	詳規格需求說明書	乙案			

投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。

總標價：(金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(請加蓋廠商及負責人章)

註 1：報價金額超過預算金額(新臺幣 105 萬 790 元整)者，視為不合格標。

註 2：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)

「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」 單價分析表

(請附於標價清單後)

(A 項)定期維護保養與臨時檢修服務

編號	規格	單位	數量	單價	複價
A 項	定期維護保養與臨時檢修服務 (需求內容詳本案規格需求說明書，分兩期付款)	期	2		

(B 項)更新維修設備或特殊耗材

※「複價」=「預估數量」×「預估維修頻率」×「單價」。

編號	材料/零件名稱或規格	單位	預估 維修 數量	預估 維修 頻率	單價	複價
B1	材料/零件項					
B1-1	冰水主機項					
B1-1.1	補充單組壓縮機 R134a 冷媒 ※冷媒需於補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) ※工作項目應包含主機運轉測試、主機管路之真空測試及真空除濕與檢查安全釋氣閥功能如有損壞應一並修理或更新。	Kg	5	0.1		
B1-1.2	單組壓縮機冷媒系統加壓、查漏、修漏與冷媒補充 ※冷媒需於補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) ※工作項目應包含主機運轉測試、主機管路之真空測試及真空除濕與檢查安全釋氣閥功能如有損壞應一並修理或更新。	式	1	0.1		
B1-1.3	更換單組壓縮機專用冷凍油 (冷凍油需於更換或補充前，應提供原廠品質證明文件給機關留存) 如有拆卸油過濾網或鐵屑吸附器，工作項目應包含油過濾網檢查清潔與鐵屑吸附器上之鐵屑清理，如濾網、密封墊片有損壞應一同更新。	公升	10	0.1		
B1-1.4	冰水主機乾燥濾心器更新	個	3	0.1		
B1-1.5	溫度感測器更新	組	1	0.1		
B1-1.6	冰水溫度與馬達加卸載控制器更新	組	1	0.1		
B1-1.7	壓力錶更新	式	1	0.1		
B1-1.8	加卸載電磁閥更新	組	1	0.1		
B1-1.9	DTCO 或 FPT 溫度開關含感溫探針、連接線路與保溫棉更新	個	1	0.1		
B1-1.10	油溫控制器更新	個	1	0.1		
B1-1.11	水流開關更新	組	1	1		

B1-1.12	機台之數位電流錶或數位電壓錶更新	個	1	0.1		
B1-1.13	開關與電控盤內元件更新(電磁接觸器、無熔絲斷路器、欠逆向保護器或Y-△啟動控制器)。	個	1	0.1		
B1-1.14	冷媒膨脹閥更新	組	1	0.1		
B1-2	冷卻水塔項					
B1-2.1	風扇組件維修含零件更新(含風扇平衡檢查與調整)	式	1	0.1		
B1-2.2	單組馬達軸封、承軸更新(含風扇平衡檢查與調整)	組	2	0.1		
B1-2.3	單浮球液面控制器更新	組	1	0.1		
B1-2.4	進排水 PVC 球閥更新	個	1	0.1		
B1-2.5	破損或裂縫修補	處	1	1		
B1-3	膨脹水箱項					
B1-3.1	破損或裂縫修補	處	1	1		
B1-3.2	單浮球液面控制器更新	組	1	1		
B1-4	空調箱項					
B1-4.1	軸心含更新(含平衡檢查與調整)	支	1	0.1		
B1-4.2	風管型電子溫濕度感測器更新	式	1	0.1		
B1-4.3	風管型風壓感測器更新	式	1	0.1		
B1-4.4	壓差式風壓開關含更新	個	1	0.1		
B1-4.5	防火開關含更新	個	1	0.1		
B1-4.6	風門開關含更新	個	1	0.1		
B1-4.7	壓力感測器更新	個	1	0.1		
B1-4.8	風車馬達控制變頻器更新(含安裝設定)	個	1	0.1		
B1-4.9	加熱器損壞維修	式	1	0.1		
B1-4.10	無段加熱控制器更新	個	1	0.1		
B1-4.11	空調箱馬達軸封、承軸更新(含平衡檢查與調整)	個	2	0.1		
B1-4.12	空調箱風車軸封、承軸更新(含平衡檢查與調整)	個	2	0.1		
B1-4.13	開關與電控盤內元件更新(電磁接觸器或無熔絲斷路器)。	個	1	0.1		
B1-4.14	面板控制用 3 段式選擇開關	個	1	0.1		
B1-4.15	面板控制用 2 段式選擇開關	個	1	1		
B1-4.16	機箱面板 220V 護圈圓型指示燈座更新(內含燈泡規格：24V 以下)	個	1	1		
B1-4.17	差壓計更新(含矽膠管配管、接頭與安裝定位)	組	1	1		
B1-5	分離式冷氣機、箱型冷氣機、箱型除濕機與冰水送風機項					
B1-5.1	風扇馬達更新	組	1	0.1		
B1-5.2	室外機風扇葉片更新	式	1	0.1		
B1-5.3	室內機風扇葉片更新	式	1	0.1		
B1-5.4	壓縮機更新(含銅管燒焊、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試)	組	1	0.1		
B1-5.5	室內機控制機板更新	個	1	0.1		
B1-5.6	室外機控制機板更新	個	1	0.1		
B1-5.7	運轉電容更新	個	1	0.1		

B1-5.8	管線查漏修補與冷媒補充(含銅管燒焊或修補、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試)	式	1	0.1		
B1-5.9	冷氣排水器更新	個	1	0.1		
B1-5.10	遙控器更新	個	1	0.1		
B1-5.11	分離式冷氣室內外機拆遷至機關指定位置堆放	組	1	0.1		
B1-5.12	分離式冷氣室內外機拆遷至機關指定位置重新安裝與配管配電(含濾網與盤管清洗、安裝固定架、銅管燒焊、真空測試、真空除濕、充灌冷媒與啟動測試、各管線新配距離 30 公尺內安裝固定)	組	1	1		
B1-5.13	窗型冷氣室拆遷至機關指定位置安裝(含安裝固定架與配電(新配距離 30 公尺內含保護管、線徑須按電工法規之容量配置)	組	1	0.1		
B1-5.14	窗型冷氣室拆遷至機關指定位置堆放	組	1	0.1		
B1-5.15	機關既有小型冷風機拆遷至機關指定位置重新安裝與配管配電(含濾網與盤管清洗、配置固定架、鍍鋅鐵材冰水管配管(含保溫包覆與 30 分鐘 7kg/cm ² 水壓測試)、排水管配管(含保溫包覆)、配電(含保護管、線徑須按電工法規之容量配置)、2WAY 冰水流量控制器、安裝具週曆可控制每日風機開關之溫度風量設定控制器。(各管線新配距離 20 公尺內之安裝定位與設備試車服務)	組	1	1		
B1-5.16	冷媒銅管保溫泡棉更新	公尺	1	1		
B1-5.17	小型冷風機組電源控制電路維修	組	1	0.1		
B1-5.18	小型冷風機組冰水流量控制器維修	組	1	0.1		
B1-5.19	小型冷風機組溫度控器維修(含控制面板)	組	1	0.1		
B1-5.21	除濕機拆遷至機關指定位置安裝與配管配電(含排水管配管與電線(含保護管、線徑須按電工法規之容量配置)。(各管線新配距離 30 公尺內之安裝定位與設備試車服務)	組	1	0.1		
B1-6	加壓風車(F. F. U)項					
B1-6.1	1200x600(mm)面積尺寸內之風車組件更新維修(含定位安裝、PAO 放樣與偵測口 2 處、並具備風量調節鈕，安裝 HEPA 濾網後，風量調節鈕調於中間時，量測風速平均須達 0.5m/sec(由廠商測試提出測試證明)	式	1	0.1		
B1-7	送水系統項					
B1-7.1	自動控制比例式流量控制器更新	個	1	0.1		
B1-7.2	Y 形過濾器之金屬濾網更新	個	1	0.1		
B1-7.3	單組馬達軸封、承軸、水封襯墊更新	組	1	0.1		
B1-7.4	5 吋蝶閥(手動式、本體鑄鐵與葉片不銹鋼材)更新	只	1	0.1		
B1-7.5	4 吋蝶閥(手動式、本體鑄鐵與葉片不銹鋼材)更新	只	1	0.1		
B1-7.6	5 吋法藍更新(含焊接)	只	1	0.1		
B1-7.7	4 吋法藍更新(含焊接)	只	1	0.1		

B1-7.8	5吋防震軟管更新	只	1	0.1		
B1-7.9	4吋防震軟管更新	只	1	0.1		
B1-7.10	3/4吋不鏽鋼閘閥/球閥更新	只	1	0.1		
B1-7.11	1又1/2吋閘閥更新	只	1	0.1		
B1-7.12	15HP 同軸水泵更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.13	10HP 同軸水泵更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.14	7.5HP 同軸水泵更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.15	5HP 水泵整組更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.16	3HP 水泵整組更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.17	0.5HP 水泵更新(含定位、調整與測試)	台	1	0.1		
B1-7.18	水管型溫度感測器更新	個	1	0.1		
B1-7.19	水管型壓力感測器更新	個	1	0.1		
B1-7.20	管路L型溫度計更新(-10~50°C)	個	1	0.1		
B1-7.21	管路壓力錶更新(0~10kg/cm ²)	個	1	0.1		
B1-7.22	冰水管、冷卻水管破損修補或燒焊維修	處	1	0.1		
B1-7.23	PVC水管破損修補維修	處	1	0.1		
B1-7.24	冰水管保溫泡棉更新	公尺	1	0.1		
B2	特殊濾網項					
B2-1	空調箱用箱型濾網(PAO用濾網)					
B2-1.1	過濾效率：粒徑 0.3um 效率 ≥ 99.97%(高風量型) 濾材：玻璃纖維(迷你褶)	濾網規格尺寸： 610×610×292(mm) 額定風 量：3400CMH	EA	37	0.1	
B2-1.2	外框材質：鍍鋅框 外框入風側黏貼 0.7cm 公分厚 (含)以上氣密墊片	濾網規格尺寸： 610×305×292(mm) 額定風 量：1700CMH	EA	13	0.1	
B2-1.3	過濾效率：粒徑 0.3um 效率 ≥ 99.97%(高風量型) 濾材：玻璃纖維(迷你褶)	濾網規格尺寸： 595×595×292(mm) 額定風 量：3400CMH	EA	22	0.1	
B2-1.4	外框材質：鍍鋅框 外框出風側黏貼 0.7cm 公分厚 (含)以上氣密墊片	濾網規格尺寸： 595×289×292(mm) 額定風 量：1700CMH	EA	17	0.1	
B2-2	平板型高效率濾網(PAO用濾網)					
B2-2.1	過濾效率：粒徑 0.3um 效率 ≥ 99.97%(高風量型) 濾材：玻璃纖維(迷你褶)	濾網規格尺寸： 560×1170×70(mm) 額定風量：900CMH	EA	4	0.1	
B2-2.2	外框材質：鋁框 出風具鋁質保護網	濾網規格尺寸： 560×560×70(mm) 額定風量：450CMH	EA	33	0.1	
B2-2.3	外框入風側黏貼 0.7cm 公分厚 (含)以上氣密墊片	濾網規格尺寸： 1130*530*70(mm) 額定風量：900CMH	EA	13	0.1	

B2-3	空調箱用袋型濾網							
B2-3.1	比色法效率 86%-95%之間 濾材：多層合成纖維 外框材質：金屬框	濾網規格尺寸： 24×24×15(inch) 額 定 風 量：3400CMH	EA	30	0.1			
B2-3.2		濾網規格尺寸： 12×24×15(inch) 額 定 風 量：1700CMH	EA	15	0.1			
B2-4	空調箱用尼龍濾網							
B2-4.1	濾材：尼龍濾網 外框材質：金屬框	濾網規格尺寸： 24×24×2(inch)	EA	1	0.1			
B2-4.2		濾網規格尺寸： 24×12×2(inch)	EA	1	0.1			
B2-5	空調箱用初級活性碳濾網							
B2-5.1	濾材：不織布棉與活性碳混合製成 並與鐵網貼合。 外框材質：紙框	濾網規格尺寸： 24×24×1(inch)	EA	6	0.1			
B2-5.2		濾網規格尺寸： 24×12×1(inch)	EA	5	0.1			
B2-6	空調箱用初級褶疊式濾網							
B2-6.1	比色法效率 30~40%之間 濾材：不織布棉和合成纖維混紡製 成並與鐵網貼合。 外框材質：紙框	濾網規格尺寸： 24×24×1 (inch) 額 定 風 量：3400CMH	EA	47	1			
B2-6.2		濾網規格尺寸： 12×24×1 (inch) 額 定 風 量：1700CMH	EA	16	1			
B2-6.3		濾網規格尺寸： 24×24×2 (inch) 額 定 風 量：3400CMH	EA	29	0.5			
B2-6.4		濾網規格尺寸：24 ×12×2 (inch)額 定風量：1700CMH	EA	20	0.5			
(B 項)小計								

(C 項)各別設備維護保養服務

※「複價」=「預估維護」×「單價」。

編號	規格	單位	預估維護 次數	單價	複價
C1	既有 GMP 大樓 134RT 與 50RT 冰水主機單次維護保養	次	1		
C2	既有 GMP 大樓 175RT 與 75RT 冷卻水塔單次維護保養	次	2		
C3	既有 GMP 大樓膨脹水箱單次維護保養	次	1		
C4	既有 GMP 大樓 6 組空調箱之單次維護保養	次	1		
(C 項)小計					

合計總價(A 項複價+B 項小計+C 項小計)

新臺幣

備註：

※各項單價以新臺幣計價，並均須含稅費與施作工資。

※本案「預估數量」、「預估維修頻率」、「預估維護」僅作為廠商參考可能之維護量與總價計算公式之參數。

※B 項與 C 項所有表列數量與頻率為預估值僅供參考，廠商不應視為完成履約所須供應或施作之實際數量。需依設備使用狀況之維修需求，以實際施作數量與契約單價辦理結算。投標前建議親至機關瞭解設備規格與狀況仔細估價，如機關未通知維修，得標廠商不得向機關提出任何要求。

※請投標廠商依各項目，以新臺幣分別提列各項單價並合計加總，將總標價金額以國字大寫填至投標標價清單後投標。

衛生福利部食品藥物管理署

比減價單

案號：108TFDA-DF-011

案名：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」

中華民國 108 年 月 日

項目	品名	規格	數量	單價	金額	備考
1	「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」	詳規格需求說明書	乙案			
報價總計新臺幣（含稅）					元整（大寫）	
以下為開標後減價用欄位，廠商於投標時請勿填寫						
	比減價	金額				代表人簽章
	優先減價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第一次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第二次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第三次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
決標總計：新臺幣（含稅）					元整（大寫）	
投標廠商：				簽章		
負責人：				簽章		
地址：						
電話：						

委 託 代 理 代 理 出 席 授 權 書

本廠商投標衛生福利部食品藥物管理署「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」【案號：108TFDA-DF-011】茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜，該代理人資料及使用簽章如下：

代理人姓名：

身份證字號：

行使代理人簽章：



委任人


廠商名稱：

印章：



負責人姓名：

印章：



注意事項：

廠商負責人或代理人於參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜時，應依下列規定出示身分證件及本授權書：

- 一、投標廠商若由負責人親自出席開標現場，應出示身分證明文件，無須出示本授權書，參與上開作業時，得以簽名代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 二、投標廠商若委由代理人出席開標現場，則應填寫並出示本授權書及身分證明文件，參與上開作業時，得以簽名(簽代理人姓名)代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 三、外國廠商投標，如委由代理人出席者，本授權書應經公證或認證；代理人為外國人士者，身分證字號欄請填寫護照號碼。

投標封

編號	
----	--

(本欄由主辦機關於
開標時編列號碼)

案 號：108TFDA-DF-011

投標名稱：「管制藥品製藥工廠 108 年度空調系統維護保養含維修耗材」

截標時間：民國 108 年 02 月 18 日下午 17 時 00 分

開標時間：民國 108 年 02 月 19 日上午 11 時 00 分

開標地點：台北市南港區昆陽街 161-2 號開標室

衛生福利部食品藥物管理署秘書室啟
台北市南港區昆陽街 161-2 號

投標廠商：

地 址：

負責人姓名：

聯絡電話：

統一編號：