

衛生福利部食品藥物管理署 廠商資格暨規格審查表

編號	
----	--

案號：110TFDA-DF-006

案名：「110 年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」

開標時間：中華民國 110 年 03 月 03 日

	項次	投標廠商名稱 (統一編號)	審 查 情 形		
			符合	不符	免附
廠商資格及其他項目欄	1	投標文件以不透明容器密封(形式審查)			
	2	廠商設立(登記)證明			
	3	廠商納稅證明或免稅證明			
	4	投標廠商聲明書			
	5	衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件(正本2份)			
	6	押標金憑證新臺幣7萬元整			
	7	本案投標廠商基本資格			
項次 1-6 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (秘書室)		
項次 7 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		
規格及其他項目欄	1	標價清單(含單價分析表)。廠商報價不得逾預算金額(需求說明書五、(一)、項下各項金額上限)(投標廠商填報單價分析表之單價、複價及總計金額必須計算無誤，且總計金額必須符合「投標標價清單」之總標價，若各項金額計算錯誤或不符合「投標標價清單」之總標價皆視為不合格廠商)。			
規格及數量 審查結果	<input type="checkbox"/> 符合。 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：		審查單位 (請購單位)		

※本署得視實際需要請得標廠商於決標日起二日內將資格證明文件正本送本署查驗。

粗框部分勿填寫

投 標 廠 商 聲 明 書

本廠商參加衛生福利部食品藥物管理署招標採購【採購案號：110TFDA-DF-006；採購案名：「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」】之投標，茲聲明如下：

項次	聲明事項	是(打V)	否(打V)
一	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。		
二	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。		
三	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。		
四	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。		
五	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。		
六	本廠商已有或將有採購法第59條第1項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益為條件，促成採購契約之成立之情形。		
七	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站 web.pcc.gov.tw 查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】		
八	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。		

九	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。(依該認定標準第2條，所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之事業。) (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫) 項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____		
十	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。 (答「是」者，請填目前總人數計 _____ 人；其中屬於身心障礙人士計 _____ 人，原住民計 _____ 人。)		

十一	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或經濟部投資審議委員會公告之陸資資訊服務業者，不得從事經濟部投資審議委員會公告之「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」。 【上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部投資審議委員會網站 http://www.moeaic.gov.tw/ 】 【請查察招標文件規定本採購是否屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購】		
十二	本廠商屬大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商或在臺陸資廠商，不得從事影響國家安全之採購。【請查察招標文件規定本採購是否屬影響國家安全之採購】		

十三	本廠商是原住民個人或政府立案之原住民團體。 (答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之項目及金額，可自備附件填寫。如無，得填寫「0」) 項目 _____ 金額 _____ 項目 _____ 金額 _____ 合計金額 _____		
----	---	--	--

附註	<ol style="list-style-type: none"> 第一項至第七項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。 本採購如非屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，第八項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象【違反公職人員利益衝突迴避法第14條第1項規定者，依同法第18條第1項處罰】。如屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，答「是」、「否」或未答者，均可。 第九項、第十項、第十三項未填者，機關得洽廠商澄清。 本採購如屬經濟部投資審議委員會公告「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，第十一項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 本採購如屬影響國家安全之採購，第十二項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；如非屬上開採購，答「是」、「否」或未答者，均可。 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。 本採購如屬依採購法以公告程序辦理或同法第105條辦理之情形者，且本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。 		
	投標廠商名稱：		
	投標廠商章及負責人章： 日期：		

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：110TFDA-DF-006
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人(或單位)：秘書室龔柏歲先生 電話：02-2787-7849 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：管制藥品製藥工廠劉育尚先生 電話：02-2671-1034 轉 3144
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「110 年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」乙案
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 110 年 03 月 02 日下午 17 時 00 分止**
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：本文件上傳公告時業經電子簽章。

日期：民國 年 月 日

(續下頁)

投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

- 一、投標廠商名稱：
- 二、投標廠商地址：
- 三、投標廠商負責人：
- 四、投標廠商聯絡人：電話： 傳真：
- 五、投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：
- 六、投標總標價：(金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 七、其他事項如附件，**廠商填寫報價時，已詳閱並同意本案招標文件內容規定。**

投標廠商章及負責人章(外國廠商則由有權人簽署)：

日期：中華民國 年 月 日

※本份文件屬契約文件，請勿加蓋「投標專用章」。

招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

- 一、契約編號(無者免填)：110TFDA-DF-006
- 二、決標標的名稱及數量摘要：「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」乙案
- 三、履約期限：廠商應自決標日(如於109年決標，則自110年1月1日起)至110年12月31日前，完成履行採購標的之供應。詳本案規格需求說明書。
- 四、契約金額：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

- 五、其他事項如附件。

招標機關蓋章：

日期：中華民國 年 月 日

衛生福利部食品藥物管理署招標投標及契約文件

本文件為機關或機構(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。

本文件為公開招標、選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標之通用文件。以公開評選、甄選、徵求或其他方式辦理者，得參酌使用。

招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

- 一、採購案號：110TFDA-DF-006
- 二、招標機關名稱：衛生福利部食品藥物管理署
- 三、招標機關地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號
- 四、招標機關聯絡人(或單位)：秘書室龔柏歲先生 電話：02-2787-7849 傳真：02-2653-1309
規格聯絡人：管制藥品製藥工廠劉育尚先生 電話：02-2671-1034 轉 3144
- 五、招標標的名稱及數量摘要：「110 年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」乙案
- 六、收受投標文件場所之地址：11561 台北市南港區昆陽街 161-2 號秘書室
- 七、收受投標文件之截止日期：**中華民國 110 年 03 月 02 日下午 17 時 00 分止**
- 八、其他事項如附件。

招標機關蓋章：本文件上傳公告時業經電子簽章。

日期：民國 年 月 日

(續下頁)

編號	
----	--

投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、**有下列情形依招標文件規定應分項填寫本清單者**：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、投標標的產地(敘明國家或地區)：
- 五、續前項，屬進口者，其出口國家或地區：
- 六、標價條件：依招標文件之規定。
- 七、契約價金受款人名稱：
- 八、契約價金受款人地址：

(案號：「110TFDA-DF-006」案名：「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」，詳如規格需求說明書)

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	備註
「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」	詳如規格需求說明書	乙案			

投標廠商應依各項目，分別提列各項單價後加總填報總價投標。

總標價：(金額請以國字大寫填寫：零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整

(請加蓋廠商及負責人章)

註 1：報價金額超過預算金額(新臺幣 144 萬 4,763 元整、需求說明書五、(一)、項下各項金額上限者)，視為不合格標。

註 2：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

(招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)

「110 年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」

單價分析表

(請附於標價清單後)

(A 項)維護保養及緊急叫修服務(不得逾新臺幣 15 萬 1,200 元金額上限)

項目	品名/規格	單位	數量	單價	複價
A 項	中央監控系統半責維護	季	4		
A1	DDC 控制程式修復				
A2	圖控資料庫備份及還原測試				
A3	控制點與空調箱感測器故障排除與測試				
A4	中央監控系統緊急叫修服務(不限次數)				
小計(含稅)					

(B 項)設備零件更新(不得逾新臺幣 129 萬 3,563 元金額上限)

項次	項目及說明	目前規格	單位	數量	單價	複價
1	不斷電系統, 3KVA, 110V	A.額定容量:1000/3000VA B.額定電壓:220VAC C.頻率:60Hz D.結構:在線式 On-Line E.電壓穩定度: ±2% 頻率	台	1		
2	10/100M 網路集線交換器(8 Ports)	A.8 埠 10/100/1000Base-T, 其中 1-4 埠支援 IEEE802.3af 乙太網路供電標準 B.提供 16Gbps 高速背板頻寬 C.最大 52W PoE Power Budget	只	1		
3	智慧型中文警報簡訊自動發送系統	A.系統具密碼保護。 B.警報點數不受限(視硬碟容量) C.具 AVA(警報語音撥放) D.具 AMD(警報訊息字幕機輸出) E.具 ARNS(警報行動電話簡訊傳送, 業主提供 SIM 卡) F.具 AMES(警報電子郵寄傳送)	組	1		
4	BacNet I/P 內坎圖形化網頁伺服分散式現場處理機	A.工作電源 24VAC B.遠端網頁瀏覽功能	台	1		
5	主機群系統網路顯示操作介面器	A.15" 橫式, 1024*768, 全彩, 8MB+128MB, Ethernet 通訊 PORT	台	1		

		B. 擴充整合模組 PXA40-RS1(含主機 PXC001-E.D 共 800 點)				
6	LCD 智慧型可程式化操作設定顯示器	4.3" 橫式 480X272，全彩， 8MB+128MB，Ethernet 通訊 PORT	台	1		
7	PXC100 直接數位控制器 BACnet IP/Modbus	BACnet/IP，最多 200 點	台	1		
8	PXC200 直接數位控制器 BACnet IP/Modbus	BACnet/IP，200 點以上	台	1		
9	PXC50 直接數位控制器 BACnet IP/LonTalk	BACnet IP/LonTalk，最多 52 點	台	1		
10	數位輸入模組(DI16)	A. 16 點數位輸入，端電壓 DC21.5~26V，可接受現場繼電 器乾接點訊號 B. 具有常開(NO)及常閉(NC)信 號狀態型式定義 C. 每個輸入點有一個綠色 LED 指示燈顯示監視點狀態	只	1		
11	數位輸入模組(DI8)	A. 提供 8 點泛用型監控點信 號:允許根據不同需求由軟體 定義 DI，AI 或 AO 監控點 B. 輸入:0~10VDC 比對 0~100% 或 0~10VDC 比對 0~60Hz C. 可接收 4 點 4~20mA 電流訊 號，0~10VDC 電壓訊號或 PT-1K，Ni1K 阻值訊號	只	1		
12	數位輸出模組(DO6)	A. 提供 6 個常開(NO)或常閉 (NC)無帶電繼電器輸出乾接點 B. 輸出乾接點最大接觸電容量 為:4A/250VAC C. 每個輸出點有一個綠色 LED 指示燈顯示監控狀態	只	1		
13	類比輸出/入模組(UI08)	A. 提供 8 點泛用型監控點信 號:允許根據不同需求由軟體 定義 DI，AI 或 AO 監控點 B. 輸入:0~10VDC 比對 0~100% 或 0~10VDC 比對 0~60Hz C. 可接收 4 點 4~20mA 電流訊 號，0~10VDC 電壓訊號或 PT-1K，Ni1K 阻值訊號	只	1		
14	電源模組	A. 提供 TX-IO 模組與外部設備 24Vdc/1200mA 電源容量 B. 最大容許負載 DC 24V/1.2A:57VA/2.4A C. 具 10A 保險絲保護	只	1		
15	連接模組	A. 提供 TX-IO 模組與外部設備 電源。AC/DC 12~24V B. 總線連接(bus connection module) C. 具 10A 保險絲保護	只	1		
16	TX I/O 模組	Island bus expansion moduld	只	1		
17	Desigo /ModBus 通訊整合模組	A. 可程式現場控制器(模組 式)ModBus for RTU 通訊整合 模組	台	1		

18	監控傳輸轉換器	A. 可程式現場控制器傳輸介面，可整合多種通訊協定之設備種類如下 BacNet，ModBus，LonTalk	台	1		
19	網頁伺服分散式現場處理器	PX Web server/2000 物件容量	台	1		
20	Desigo 系統整合控制器	整合用控制器，BACnet/IP，可擴充 16 點 TXIO & 400 點 TXOPEN	台	1		
21	Desigo 系統整合控制器，擴充模組 800 點	整合 Modbus/M-BUS 模組，~800 點	只	1		
22	Desigo 系統整合控制器擴充模組，2000 點	整合 Modbus/M-BUS 模組，~2000 點	只	1		
23	DDC, 18UI/4DI/6AO/8DO, BACnet IP	UI*18, DI*4, AO*8 for Bacnet/IP，可擴充 16 點 TXIO & 400 點 TXOPEN	台	1		
24	DDC, 12UI/4AO/6DO, BACnet IP	UI*12, AO*4, DO*6 for Bacnet/IP	台	1		
25	電動二通閥 DN100	A. 閥體額定壓力:PN16 B. 閥體材質:2" (含)以下為青銅，螺牙接口；2-1/2" 以上為鑄鐵，法蘭接口，2.2-1/2" 以上洩漏率:0.02% of Kvs；2" 以下洩漏率:0% of Kvs，流量特性:等百分比式，閥塞材質:不銹鋼 C. 關斷壓力:3 Bar(Kg/cm ²)以上，閥體 stroke:20(含)以上 D. 容許液體:1~95°C	只	1		
26	電動二通閥 DN80		只	1		
27	電動二通閥 DN65		只	1		
28	電動二通閥 DN50	A. 閥體型式:額定壓力 PN40 採球型閥(GLOBE)上下位移控制方式，非球塞閥(BALL)。流量特性:等百分比方式 B. 閥體材質:2" (含)以下為青銅，螺牙接；2-1/2" 以上為鑄鐵，法蘭接，關斷力:1.75~16Bar(Kg/cm ³) a. DN50:VAI61.50+GLB161.9E:6Bar b. DN40:VAI61.40+GLB161.9E:8Bar c. DN32:VAI61.32+GLB161.9E:10Bar d. DN25:VAI61.25+GLB161.9E:14Bar C. 流體溫度:-25~120°C (低於 0°C 之應用場合，應於閥桿加裝加熱器)	只	1		
29	電動二通閥 DN40		只	1		
30	電動二通閥 DN32		只	1		
31	電動二通閥 DN25	A. 馬達型式:電動比例式,採可分離式俱自動/手動操作裝置，方便維修 B. 控制信號:0~10Vdc C. 回授信號:0~10V D. 操作溫度:-10~5 度 C	只	1		
32	DN80~150 比例式驅動器		只	1		

		E. 輸出扭力:1600N F. 供應電壓:AC 24V G. 防護等級:IP54				
33	DN65 比例式驅動器	A. 馬達型式:電動比例式,採可分離式俱自動/手動操作裝置,方便維修 B. 控制信號:0~10Vdc C. 回授信號:0~10V D. 操作溫度:-10~5 度 C E. 輸出扭力:1600N F. 供應電壓:AC 24V G. 防護等級:IP54	只	1		
34	DN32~50 比例式驅動器	A. 馬達型式:電動比例式,採可分離式俱自動/手動操作裝置,方便維修 B. 控制信號:0~10Vdc C. 回授信號:0~10V D. 操作溫度:-32~55 度 C E. 輸出扭力:10NM F. 供應電壓:AC 24V G. 防護等級:IP54	只	1		
35	DN15~25 比例式驅動器	A. 馬達型式:電動比例式,採可分離式俱自動/手動操作裝置,方便維修 B. 控制信號:0~10Vdc C. 回授信號:0~10V D. 操作溫度:-32~55°C E. 輸出扭力:10NM F. 供應電壓:AC 24V G. 防護等級:IP54	只	1		
36	比例式風門驅動器, 10Nm	A. 輸出扭力:運轉 10Nm, 關斷 19Nm B. 供應電壓:AC 24V C. 控制信號:0~10Vdc D. 回授信號:0~10V E. 操作溫度:0~55°C F. 操作濕度:0~95% G. 防護等級:IP54	只	1		
37	ON/OFF 式風門驅動器 10Nm	A. 輸出扭力:運轉 10Nm, 關斷 19Nm B. 供應電壓:AC 24V C. 控制信號:0~10Vdc D. 回授信號:0~10V E. 操作溫度:0~55°C F. 操作濕度:0~95% G. 防護等級:IP54	只	1		
38	風管型溫度感測器	A. 溫度感測器應能直接安裝於風管上 B. 感測範圍:-50~50°C C. 準確度:±0.1°C D. 感測棒長度:至少 300mm E. 供應電壓:24V AC, 13.5~33V DC F. 可直接安裝於風管上	只	1		
39	風管型溫溼度感測器	A. 感測範圍:0~50°C /-35~+35°C or -40~+70°C, 0~100%RH B. 供應電壓:24V AC, 13.5~33V	只	1		

		DC C. 感測器:溫度 RTD PT1K, 濕度 Digitally profiled thin-film capacitive D. 輸出信號:濕度 0~10Vdc E. 精確度:±3% F. 可直接安裝於風管上				
40	風管型二氧化碳感測器	A. 供應電壓:24AC B. 輸出信號:0-10V DC C. 操作範圍:0~50°C D. 感測範圍:0~2000ppm E. 精確度:±50ppm, ±2% F. 反應時間: < 300 Seconds(防止短時間濃度誤判) G. 可直接安裝於風管上	只	1		
41	風管型露點溫度感測器	A. 電源:24V AC B. 感測元件:濕度 Digitally profiled thin-film capacitive C. 溫度 0~50°C, 適用於空調範圍 D. 精確度:±3% E 輸出訊號:0~10V	只	1		
42	風管型流量感測器	A. 供應電壓:24AC B. 操作溫度:5~45°C C. 操作濕度:>95% RH D. 輸出信號:0-10VDC E. 感測器:Silicon Free F. 感測範圍:0~15m/s G. 通過 CE 認證	只	1		
43	風管型偵煙感測器	A. 輸入電壓:24VAC/VDC B. 感測方式:光電式感應 C. 敏感度:可調 D. 輸出電驛:1.SPDT 5A 220VAC 電源故障偵測電驛 2.SPDT *2 5A 220VAC 兩段偵煙警報 E. 使用風速:50~4000FPM F. 工作環境:0~49°C, 10~93%RH	只	1		
44	戶外防水型溫濕度感測器	A. 感測範圍:0~50°C / -40~+70°C or -35~+35°C, 0~100%RH B. 供應電壓:24VAC, 13.5~33VDC C. 感測器:溫度 PT1000, 濕度 Digitally profiled thin-film capacitive D. 輸出信號:溫/濕度 0~10Vdc E. 精確度:±2% F. 含戶外專用保護罩	只	1		
45	室內型溫度感測器	A. 室內型溫度感測器應有外蓋, 適用室內安裝 B. 感測元件:阻值電阻或熱敏電阻型 C. 感測範圍:0~50°C D. 準確度:±0.1°C E. 工作電源:13.5~33VDC	只	1		

		F. 輸出信號:0~10VDC				
46	室內型溫溼度感測器，顯示型	A. 感測範圍:0~50℃ /-40~+70℃ or -35~+35℃，0~100%RH B. 供應電壓:24VAC, 13.5~33VDC C. 輸出信號:濕度 0~10Vdc D. 與控制系統相同廠牌，精確度之差異可由控制 PID 參數調整克服，結果能符合空調使用需求 E. 精確度:±3% F. LCD 顯示	只	1		
47	室內型二氧化碳感測器	A. 供應電壓:24VAC B. 輸出信號:0~10VDC C. 操作範圍:0~50℃ D. 感測範圍:0~2000ppm E. 準確度:±500ppm，±2% F. 反應時間: < 300 Seconds(防止短時間濃度誤判) G. 可直接安裝於風管上	只	1		
48	室內型壓差感測器，顯示型	A. 量測範圍:正負 50/100pa，正 100pa(可調) B. 精確度±0.1% C. 工作電壓:24V AC D. 輸出訊號:0~10V DC E. IP54，操作溫度 0~70℃ F. LCD 顯示	只	1		
49	水管型溫溼度感測器，PT1000	A. 感測元件應裝設於不銹鋼感測棒中，能直接鎖入溫度套管底部。 B. 感測範圍:-30~130℃ C. 準確度:±0.4℃ D. 附溫度套管 E. 反應時間:8 sec F. 防護等級:IP42	只	1		
50	水管壓差感測器 0~10bar	A. 偵測範圍 0~10 BAR B. 供應電壓:11~33VDC C. 精準度:±0.5% FS D. 耐壓 25BAR E. 輸出訊號:4~25 mA 兩線式 F. 操作溫度-15~85℃	只	1		
51	水壓差開關	A. 動作壓力:0.03 ~0.2Mpa B. 最大工作壓力:0.5Mpa C. 接點容量:250 VAC，12A，1 SPDT D. 連接導管:1/4" NPT E. UL，CE 認證	只	1		
52	水流開關	A. 附檔片適用管徑 1" ~6" B. 偵測範圍 DN25 為 4~12GPM，即可作動 C. 接點容量:220VAC，2.5A，SPDT D. 耐壓 17.5bar E. 防護等級:IP65	只	1		
53	電極式水位開關	A. 電壓:AC 100/200V(共用) 50/60Hz(共用)，0~3M(可加配件調整高度)	只	1		

		B. 接點方式:Relay(SPDT) C. 接點容量 2A/220VAC D. 溫度範圍:-10~+50°C E. 動作時 80ms 以下、復歸時。 F. 160ms 以下之響應時間				
54	風壓差開關，30~300Pa	A. 風壓差用差壓範圍:30~300Pa B. 壓差 20PA C. 附乾接點 D 接點容量 5A/250VAC E. 附設定旋鈕 F. 耐壓 5000PA G. 操作溫度-20~60°C	只	1		
55	濾網壓差開關，30~500Pa	A. 風壓差用差壓範圍:30~500Pa B. 壓差 20PA C. 附乾接點 D 接點容量 5A/250VAC E. 附設定旋鈕 F. 耐壓 5000PA G. 操作溫度-20~60°C	只	1		
56	濾網壓差開關，100~1500Pa	A. HEPA 壓差用壓差範圍:100~1500Pa B. 壓差:20PA C. 附乾接電 D. 接點容量 5A/250VAC E. 附設定旋鈕 F. 耐壓 5000Pa G. 操作溫度-20~60°C	只	1		
57	一氧化碳感測器	A. 操作溫度:0~50°C B. 操作濕度:10~95% RH C. 成測方式:Semiconductor D. 成測範圍:0~250 ppm E. 精準度:± 5%	只	1		
58	超音波流量計	A. 感測方式:超音波管外夾 B. 輸出信號:電源 110/220VAC 傳訊器輸出 4~20mA C. 耐壓:管外夾,可依照現場偵測位置不同作改變,維修不必停斷水 D. 精確度:最大±1.0% of full scale. 符合 ModBus for RTU 通訊協定 E. 水管溫度 PT100	只	1		
59	溫濕度二氧化碳大型顯示器	A. 220V, DC24V, 0~10V	只	1		
60	F/C 用 ON/OFF 是二通閥 DN20	A. 馬達型式:電動頭與通閥體可分離式,耐壓 PN16。供應電源:220VAC 50~60 Hz B. 流體溫度:1~110°C C. 閥體材質:鍛押黃銅 D. 動作時間:ON/OFF 是全開 6 秒、全關 6 秒 E. 三線式(高關斷力),關斷 3BAR F. 驅動器外蓋 abs 材質,LED 動作指示燈	只	1		
61	F/C 用 ON/OFF 是二通閥, DN20 驅動器		只	1		



		G. 驅動器為可拆換式				
62	小型冷風機用面板式溫控器	A. 控制器附三遠開關(一對一) B. 工作電壓:220VAC, 其三遠- 高、中、低遠設定 C. 可調整溫度範圍:5~40℃, LCD 顯示 D. 顯示解析度 0.1℃	只	1		
小計(含稅)						

A 項+B 項 合計 (含稅)	
-----------------	--

※備註:1. 標價均須含所有稅費

2. 投標廠商填報單價、複價及總計金額必須計算無誤，且總計金額必須符合「投標標價清單」之總標價，若各項金額計算錯誤或不合「投標標價清單」之總標價皆視為不合格廠商。

委託單位:
(請蓋公司章)



衛生福利部食品藥物管理署

比減價單

案號：110TFDA-DF-006

案名：「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」

中華民國 110年 03月 03日

項目	品名	規格	數量	單價	金額	備考
1	「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」	詳規格需求說明書	乙案			
報價總計新臺幣（含稅）					元整（大寫）	
以下為開標後減價用欄位，廠商於投標時請勿填寫						
	比減價	金額				代表人簽章
	優先減價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第一次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第二次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	第三次比（減）價	願減價為 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
決標總計：新臺幣（含稅）					元整（大寫）	
投標廠商：				簽章		
負責人：				簽章		
地址：						
電話：						

委 託 代 理 代 理 出 席 授 權 書

本廠商投標衛生福利部食品藥物管理署「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」【案號：110TFDA-DF-006】茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜，該代理人資料及使用簽章如下：

代理人姓名：

身份證字號：

行使代理人簽章：

委任人

廠商名稱：

印章：

負責人姓名：

印章：

注意事項：

廠商負責人或代理人於參加開標、行使減價或比減價格及相關事宜時，應依下列規定出示身分證件及本授權書：

- 一、投標廠商若由負責人親自出席開標現場，應出示身分證明文件，無須出示本授權書，參與上開作業時，得以簽名代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 二、投標廠商若委由代理人出席開標現場，則應填寫並出示本授權書及身分證明文件，參與上開作業時，得以簽名(簽代理人姓名)代替蓋章，或蓋投標廠商及負責人印章確認。
- 三、外國廠商投標，如委由代理人出席者，本授權書應經公證或認證；代理人為外國人士者，身分證字號欄請填寫護照號碼。

投標封

案 號：110TFDA-DF-006

投標名稱：「110年管制藥品製藥工廠中央監控系統定期維護保養含設備零件更新」

截標時間：110年03月02日下午17時00分

開標時間：110年03月03日上午11時00分

開標地點：台北市南港區昆陽街161-2號開標室

編號	
----	--

(本欄由主辦機關於
開標時編列號碼)

衛生福利部食品藥物管理署秘書室啟
台北市南港區昆陽街161-2號

投標廠商：

地 址：

負責人姓名：

聯絡電話：

統一編號：